

BURKOLATOK ÉS TŰZVÉDELEM – OTSZ 5.0

ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI OSZTÁLYÁRA ÉS TŰZÁLLÓSÁGI TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK OTSZ 2015 – 54/2014 (XII.5.) BM RENDELET

A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Mértékadó kockázati osztály		NAK			AK			KK			MK		
Építményszerkezet		Pince+földszint lakóépület illetve Pince+földszint+emelet		Pince+földszint+max. 2 emelet	Pince+földszint	Pince+földszint+max. 2 emelet	Egyéb esetben	Pince+földszint	Pince+földszint+max. 4 emelet	Egyéb esetben	Pince+földszint	Pince+földszint+max. 4 emelet	Egyéb esetben
Menekülési útvonalon alkalmazott építményszerkezetek	Falburkolat	D-s1, d0	D-s1, d0	D-s1, d0	D-s1, d0	D-s1, d0	C-s1, d0	D-s1, d0	B-s1, d0	A2	B-s1, d0	A2	A2
	Padlóburkolat	D _{fi} -s1	D _{fi} -s1	D _{fi} -s1	D _{fi} -s1	D _{fi} -s1	C _{fi} -s1	D _{fi} -s1	B _{fi} -s1	A2*	B _{fi} -s1	A2	A2
	Álmennyezet, mennyezetburkolat	D-s1, d0	D-s1, d0	D-s1, d0	D-s1, d0	D-s1, d0	C-s1, d0	D-s1, d0	B-s1, d0	A2	B-s1, d0	A2	A2
	Álpadló	D EI 15	D EI 15	D EI 15	D EI 15	C EI 15	D EI 30	D EI 30	A2 EI 30	A2 EI 60	A2 EI 60	A2 EI 60	A2 EI 90
	Hő -és hangszigetelés, burkolat nélkül vagy burkolat mögött	D EI 15	D EI 15	D EI 15	D EI 15	C EI 15	D EI 30	D EI 30	A2 EI 30	A2 EI 60	A2 EI 60	A2 EI 60	A2 EI 90

Kockázati osztály:

a tűz esetén a veszélyeztetettség, a bekövetkező kár, veszteség súlyosságát, a tűz következtében fellépő további veszélyek mértékét kifejező besorolás,

Kockázati osztályok megnevezései:

NAK nagyon alacsony kockázat

AK alacsony kockázat

KK közepes kockázat

MK magas kockázat

*A padlóburkolatok esetében feltüntetett A2 tűzvédelmi osztály feltehetőleg elírás a rájuk vonatkozó A2_{fi} helyett. Tűzvédelmi szakemberek tájékoztatása szerint az A2 osztályba sorolt termékek egyébként teljesítik a padlóburkolatokra vonatkozó vizsgálatokban előírt követelményeket.

Megjegyzés: a fenti táblázat kizárólag az OTSZ 5.0 építmények fal-, mennyezet- és padlóburkolataira vonatkozó követelményeit tartalmazza.

RENDELTETÉSI TERÜLET	PADLÓBURKOLAT	FALBURKOLAT, MENNYEZET- BURKOLAT	KÖVETELMÉNYEK AZONOS RENDELTETÉS, DE ELTÉRŐ KOCKÁZATI OSZTÁLYOK ESETÉN	MEGJEGYZÉS
Szállás rendeltetésű épület	legalább C _{fi} -s1	legalább B-s1, d0	–	14. pont 37.§
Oktatási, nevelési, gyermekfoglalkoztató, játsszóház rendeltetés*	legalább B _{fi} -s1	legalább B-s1, d0	KK osztály esetén	15. pont 38.§
		legalább A2-s1, d0	MK osztály esetén	
Iroda, igazgatási rendeltetés	legalább C _{fi} -s1	legalább B-s1, d0	–	16. pont 39.§
Egészségügyi rendeltetés	legalább B _{fi} -s1	legalább B-s1, d0	–	17. pont 40.§
Szociális rendeltetés	legalább B _{fi} -s1	legalább B-s1, d0	–	18. pont 41.§
Művelődési, kulturális, hitéleti rendeltetés	legalább B _{fi} -s1	legalább B-s1, d0	–	19. pont 43.§
Vendéglátás, valamint lemezbemutató vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás	legalább B _{fi} -s1	legalább A2-s1, d0	–	20. pont 44.§
Kereskedelmi rendeltetés	legalább C _{fi} -s1	legalább B-s1, d0	–	21. pont 45.§
Kényszertartózkodásra szolgáló építmény	legalább A2		–	22. pont 46.§
Sportrendeltetés	legalább B _{fi} -s1	legalább B-s1, d0	KK osztály esetén	23. pont 47.§
		legalább A2-s1, d0	MK osztály esetén	
Ipari rendeltetés	legalább C _{fi} -s1	legalább B-s1, d0	–	26. pont 50.§

* Ha a rendeltetési egység teljes területét beépített automatikus tűzjelző- és oltóberendezés védi, akkor az MK osztályba tartozó rendeltetés esetén A2 tűzvédelmi osztály helyett megengedett a B tűzvédelmi osztályú anyagok használata.