

BURKOLATOK ÉS TŰZVÉDELEM – OTSZ 5.1

ÉPÍTMÉNSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI OSZTÁLYÁRA ÉS TŰZÁLLÓSÁGI TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK OTSZ 2020 - 30/2019. (VII. 26.) BM RENDELET AZ 54/2014 (XII.5.) BM RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Mértékadó kockázati osztály		NAK	NAK	NAK	AK	AK	AK	KK			MK		
Épület, önálló épületrész szintszáma (a 12. § (4) bekezdése alapján)		1-2 Ipari, mezőgazdasági, tárolási, alaprend. esetén	3 Ipari, mezőgazdasági, tárolási, alaprend. esetén	4	1-2	3-4	5-6	1-2	3-6	7-15	1-2	3-15	<15
		1-3 lakó alaprend. esetén	1-3 közösségi alaprend. esetén										
Építményszerkezet	kritérium												
Menekülési útvonal padlóburkolata		D _{fi} -s1			D _{fi} -s1	C _{fi} -s1	D _{fi} -s1	B _{fi} -s1			B _{fi} -s1		
Menekülési útvonal padlóburkolata lépcsőházban								B _{fi} -s1	A2 _{fi} -s1	B _{fi} -s1	A2 _{fi} -s1		
Menekülési útvonal falburkolata, álmennyezete, mennyezetburkolat		D-s1, d0			D-s1, d0	C-s1, d0	D-s1, d0	B-s1, d0	A-s1, d0	B-s1, d0	A-s1, d0		
Menekülési útvonalon alkalmazott hő- és hangszigetelés, burkolat nélkül vagy burkolattal		B-s1, d0			B-s1, d0	A2-s1, d0	A2-s1, d0			A2-s1, d0			
Menekülési útvonal álpadlója	REI	15			15	15	30	30	30	60	60		90
		D			D	D	C	D	A2	A2	A2		A2

Kockázati osztályok megnevezései:

- NAK nagyon alacsony kockázat
- AK alacsony kockázat
- KK közepes kockázat
- MK magas kockázat

Megjegyzés: a fenti táblázat kizárólag az OTSZ 5.1 építmények fal-, mennyezet- és padlóburkolataira vonatkozó követelményeit tartalmazza.

TÖMEGTARTÓZKODÁSRA SZOLGÁLÓ HELYISÉG FALBURKOLATA, MENNYEZETBURKOLATA

RENDELTEZÉSI TERÜLET	PADLÓBURKOLAT	FALBURKOLAT, MENNYEZETBURKOLAT	KÖVETELMÉNYEK AZONOS RENDELTEZÉS, DE ELTÉRŐ KOCKÁZATI OSZTÁLYOK ESETÉN	MEGJEGYZÉS
Szállás rendeltetésű épület	legalább C _{fi} -s1 ***	legalább B-s1, dO*	–	14. pont 37.§
Oktatási, nevelési, gyermekfoglalkoztató, gyermekek napközbeni ellátását biztosító, továbbá játszóház rendeltetés**	legalább C _{fi} -s1 ***	legalább B-s1, dO*	KK osztály esetén	15. pont 38.§
		legalább A2-s1, dO	MK osztály esetén	
Iroda, igazgatási rendeltetés	legalább C _{fi} -s1 ***	legalább B-s1, dO*	–	16. pont 39.§
Egészségügyi rendeltetés	legalább B _{fi} -s1	legalább B-s1, dO*	–	17. pont 40.§
Szociális rendeltetés	legalább B _{fi} -s1	legalább B-s1, dO*	–	18. pont 41.§
Nézőtérrel vagy anélkül kialakított rendezvényterek, továbbá művelődési, kulturális, hitéleti rendeltetés	legalább B _{fi} -s1	legalább B-s1, dO*	–	19. pont 43.§
Vendéglátás, valamint válogatott lemezbemutató vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás	legalább B _{fi} -s1	legalább A2-s1, dO	–	20. pont 44.§
Kereskedelmi rendeltetés	legalább C _{fi} -s1 ***	legalább B-s1, dO*	–	21. pont 45.§
Kényszertartózkodásra szolgáló építmény	legalább A2****		–	22. pont 46.§
Sportrendeltetés	legalább C _{fi} -s1 ***	legalább B-s1, dO*	KK osztály esetén	23. pont 47.§
		legalább A2-s1, dO	MK osztály esetén	
Ipari rendeltetés	legalább C _{fi} -s1 ***	legalább B-s1, dO*	–	26. pont 50.§

* A tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben előírt B-s1, dO tűzvédelmi osztályú mennyezetburkolat helyett alkalmazható C-s1, dO tűzvédelmi osztályú és g1 gyújtásveszélyességi kategóriájú szerkezet - lásd 33. § (7)

** Ha a rendeltetési egység teljes területét beépített automatikus tűzjelző és oltóberendezés védi, akkor az MK osztályba tartozó rendeltetés esetén A2 tűzvédelmi osztály helyett megengedett a B tűzvédelmi osztályú anyagok használata.

*** Enyhébb követelmény, mint az OTSZ 5.0-ban előírt B_{fi}-s1 tűzvédelmi osztály

**** A padlóburkolat esetében feltüntetett A2 tűzvédelmi osztályba sorolt termékek tűzvédelmi szakemberek tájékoztatása szerint teljesítik a padlóburkolatokra vonatkozó vizsgálatokban előírt követelményeket.