

BURKOLATOK ÉS TŰZVÉDELEM – OTSZ 5.2

2022

BURKOLATOK ÉS TŰZVÉDELEM – OTSZ 5.2

ÉPÍTMÉNY-SZERKEZETEK TŰZVÉDELMI OSZTÁLYÁRA ÉS TŰZÁLLÓSÁGI TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

OTSZ 2022 - 8/2022. (IV.14.) BM rendelet az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet módosításáról

Mértékadó kockázati osztály		NAK	NAK	NAK	AK	AK	KK			MK		
Épületrész szintszáma (a 12. § (4) bekezdése alapján)		1-2 Ipari, mezőgazdasági, tárolási, alaprend. esetén	3 Ipari, mezőgazdasági, tárolási, alaprend. esetén	4	1-3	4-7	1-2	3-6	7-15	1-2	3-15	>15
		1-3 lakó alaprend. esetén	1-3 közösségi alaprend. esetén									
Építményszerkezet	kritérium											
Menekülési útvonal padlóburkolata *		D _{fi} -s1			D _{fi} -s1	C _{fi} -s1	D _{fi} -s1	B _{fi} -s1		B _{fi} -s1		
Menekülési útvonal padlóburkolata lépcsőházban								B _{fi} -s1	A2 _{fi} -s1	B _{fi} -s1	A2 _{fi} -s1	
Menekülési útvonal falburkolata, álmennyezete, mennyezetburkolata *		D-s1, d0			D-s1, d0	C-s1, d0	D-s1, d0	B-s1, d0	A2-s1, d0	B-s1, d0	A2-s1, d0	
Menekülési útvonalon alkalmazott hő- és hangszigetelés, burkolat nélkül vagy burkolattal		B-s1, d0			B-s1, d0	A2-s1, d0	A2-s1, d0			A2-s1, d0		
Menekülési útvonal álpadlója	REI	15 D			15 D	30 C	30 D	30 A2	60 A2	60 A2		90 A2

Kockázati osztályok megnevezései:

NAK nagyon alacsony kockázat
 AK alacsony kockázat
 KK közepes kockázat
 MK magas kockázat

Megjegyzés: a fenti táblázat kizárólag az OTSZ 5.2 építmények fal-, mennyezet- és padlóburkolataira vonatkozó követelményeit tartalmazza.

* Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 58. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 [4] A menekülési útvonalon a lépcsőházak kivételével a padlóburkolat, falburkolat, mennyezetburkolat elvárt tűzvédelmi osztálya helyett alkalmazható egy osztállyal enyhébb követelmény, ha a menekülési útvonalat befogadó tűzszakasz teljes területén tűzoltó berendezést létesítenek, és
 a) padlóburkolat esetében az enyhébb követelmény legalább D_{fi}-s1,
 b) falburkolat esetében az enyhébb követelmény legalább D-s1, d0,

TÖMEGTARTÓZKODÁSRA SZOLGÁLÓ HELYSÉG FALBURKOLATA, MENNYEZETBURKOLATA

RENDELTETÉSI TERÜLET	PADLÓBURKOLAT	FALBURKOLAT, MENNYEZETBURKOLAT	KÖVETELMÉNYEK AZONOS RENDELTETÉS, DE ELTÉRŐ KOCKÁZATI OSZTÁLYOK ESETÉN	MEGJEGYZÉS
Szállás jellegű rendeltetés	legalább C _{fi} -s1	legalább B-s1, dO*	–	14. pont 37.§
Oktatási, nevelési, gyermekfoglalkoztató, gyermekek napközbeni ellátását biztosító, továbbá játszóház rendeltetés**	legalább C _{fi} -s1	legalább B-s1, dO*	KK kockázati osztály esetén	15. pont 38.§
		legalább A2-s1, dO	MK kockázati osztály esetén	
Iroda, igazgatási rendeltetés	legalább C _{fi} -s1	legalább B-s1, dO*	–	16. pont 39.§
Egészségügyi rendeltetés	legalább B _{fi} -s1	legalább B-s1, dO*	–	17. pont 40.§
Szociális rendeltetés	legalább B _{fi} -s1	legalább B-s1, dO*	–	18. pont 41.§
Nézőtérrel vagy anélkül kialakított rendezvényterek, továbbá kulturális, hitéleti rendeltetés	legalább C _{fi} -s1***	legalább B-s1, dO*	–	19. pont 43.§
Vendéglátás, valamint válogatott lemezbemutató vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás	legalább B _{fi} -s1	legalább A2-s1, dO	–	20. pont 44.§
Kereskedelmi rendeltetés	legalább C _{fi} -s1	legalább B-s1, dO*	–	21. pont 45.§
Kényszertartózkodásra szolgáló rendeltetés	legalább A2****		–	22. pont 46.§
Sportrendeltetés	legalább C _{fi} -s1***	legalább B-s1, dO*	KK kockázati osztály esetén	23. pont 47.§
		legalább A2-s1, dO	MK kockázati osztály esetén	
Ipari rendeltetés	legalább C _{fi} -s1	legalább B-s1, dO*	–	26. pont 50.§

* A tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben előírt B-s1, dO tűzvédelmi osztályú mennyezetburkolat helyett alkalmazható C-s1, dO tűzvédelmi osztályú és legalább g1 gyújtásveszélyességi kategóriájú szerkezet - lásd 33. § (7)

A tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben előírt B-s1, dO tűzvédelmi osztályú falburkolat helyett alkalmazható C-s1, dO tűzvédelmi osztályú, valamint B_{fi}-s1 tűzvédelmi osztályú padlóburkolat helyett alkalmazható C_{fi}-s1 tűzvédelmi osztályú burkolat, ha a helyiséget befogadó tűzszakasz teljes területén tűzoltó berendezés létesül - lásd VII. fejezet, 33. § (8).

** Ha a rendeltetési egység teljes területét beépített automatikus tűzjelző és oltóberendezés védi, akkor az MK osztályba tartozó rendeltetés esetén A2 tűzvédelmi osztály helyett megengedett a B tűzvédelmi osztályú anyagok használata.

*** Enyhébb követelmény, mint az OTSZ 5.2-ban előírt B_{fi}-s1 tűzvédelmi osztály

**** A padlóburkolat esetében feltüntetett A2 tűzvédelmi osztályba sorolt termékek tűzvédelmi szakemberek tájékoztatása szerint teljesítik a padlóburkolatokra vonatkozó vizsgálatokban előírt követelményeket.